

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : i500015004 (-1)

機種名 : 壁掛型電気瞬間湯沸器

型番 : EI-30N5(1)

製品コード : 148680

【営業用図面】

総組立図No. i500115002

回路図No. C015251

【電気仕様】

電源電圧 : 三相 200V (50Hz/60Hz)

定格消費電力 : 30kW (定格加熱能力/定格入力)

【構造】

構造 : 密閉・先止め式瞬間型

最高使用圧力 : 0.5MPa

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0~40℃ (凍結しないこと)

使用水压 (静止時) : 0.1~0.4MPa

給水温度 : 35℃以下 (凍結しないこと)

使用水 : 水道水

【温度制御】

温度制御 : マイコン比例制御方式

設定温度 : 約60℃

【安全装置】

漏電検出、異常時主回路遮断、温度センサー異常検出、空焚き・過昇温検出

【付属品】

安全弁

【本体色】

オフホワイト (マンセル値 : N9.3 近似)

【注意事項】

- 「国土交通省告示第1447号 (平成24年12月12日)」に則り、施工を行ってください。
- 湯沸器本体から蛇口 (混合栓) までの距離は6m以内としてください。
- 給水圧力は0.4MPa以下としてください。給水圧力が0.4MPaを超える場合には減圧弁を設け調整してください。
- 給水温度は必ず35℃以下でお使い下さい。
- 給水配管には逆止弁、ストレーナー、ユニオンを取り付けてください。
- 給湯配管には付属の安全弁、ユニオンを必ず取り付けてください。
- 給湯配管は鳥居配管にしないでください。






【特記事項】

●最低作動流量 : 3.0L/min、最高許容流量 : 25.0L/min

【給湯能力】

- 号数換算 : 17.2号
- 本器は流量と水温を検知し、能力の範囲にて約60℃を給湯する電気瞬間湯沸器です。能力以上の流量では60℃を給湯できず、それ以下のお湯が給湯されます。
- 60℃を給湯可能な最大流量は9.6L/min (給水温度15℃) となります。
- 必ず混合水栓を設けてご使用ください。
- 電圧降下などによる電圧変動、配管ロス、ヒーターの発熱量の差、流量が少ない場合や急激な流量変動などにより給湯温度がばらつく場合があります。

この図面はインターネットダウンロードサービス (<http://www.itomic.co.jp>) より発行されました。



参考配管例
(破線部は製品に含まれません)

！ 注意

- 注1. 本器は屋内設置型です。
- 注2. 水が掛かったり結露が生じる場所、腐食性および引火性ガスの存在する場所、可燃性又は爆燃性粉塵の存在する場所ではご使用になれません。
- 注3. 本器は飲用には設計されておりません。
- 注4. D種接地工事を必ず行って下さい。
- 注5. 給水側にはストレーナ・逆止弁・ユニオン(お客様手配)を取り付けて下さい。
- 注6. 給湯側には付属品の安全弁とユニオン(お客様手配)を必ず取り付けて下さい。安全弁の逃し管には、保温工事などの凍結防止策を講じて間接排水して下さい。
- 注7. 本機を設置する際には左図のメンテナンススペースを確保してください。また、設置する地域の火災予防条例に従って設置してください。詳細は管轄する消防署にお問い合わせください。
- 注8. 給水温度は35℃以下でご使用下さい。
- 注9. 電源引き込み時は膜付グロメットに切り込みを入れた後、配線して下さい。
- 注10. 湯沸器本体から蛇口(混合栓)までの距離は6m以内としてください。
- 注11. 給水圧力は0.4MPa以下としてください。給水圧力が0.4MPaを超える場合には減圧弁を設け調整してください。
- 注12. 給湯配管は鳥居配管にしないでください。


仕様表

itm	型番	ヒータ容量
01	EI-30N5(1)	30kW
02	EI-40N5(1)	40kW


番号	名称	規格	材質・備考	数
11	本体取付脚	SECC t2.3	白色焼付アクリル塗装	1
10	運転スイッチ	250V3A	単極単投	1
注6 9	安全弁(付属品)	R3/4、0.5MPa	CAC406 吹出し口Rc1/2	1
8	給湯接続口	G3/4オネジ	CAC406	1
7	給水接続口	G3/4オネジ	CAC406、フィルタ付	1
6	漏電ブレーカ	回路図参照		1
5	故障表示灯	φ5	LED(橙)	1
4	運転表示灯	φ5	LED(緑)	1
3	膜付グロメット	下穴φ51	NR	1
2	外装ふた	SECC t1	白色焼付アクリル塗装	1
1	外装本体	SECC t1	白色焼付アクリル塗装	1

本体質量	21.3kg	日付	15.09.16	尺度	—	図法	☉ ☒	設計	結城	製図	石田	仕様	標準	シリーズ	EI-N5(1)	型番	EI-30・40N5(1)
運転質量	23.5kg	最高使用圧力	0.5MPa	iTOMIC				名称	総組立図	図番	i500115002-0						

アース 3φ200V



- CN 3
- 1:22赤
 - 2:23橙
 - 3:24黄
 - 4:25緑
 - 5:26青
 - 6:27紫
 - 7:28灰
 - 8:29白
 - 9:30黒
 - 10:31茶
 - 11:32赤
 - 12:33橙



部品配置図

No.	記号	名称	規格	材質・備考	数
13	OL	故障表示灯	—	LED (橙)	1
12	GL	運転表示灯	—	LED (緑)	1
11	F	ヒューズ	250V 1A 1P	ガラス管ヒューズ	1
10	X	補助リレー	250V 7A 2c	コイル電圧AC200V	1
9	H1, 2	フランジヒータ	3P 200V	C1220T, ニッケルメッキ	2
8	HC	ヒータコントローラ	200V	—	1
7	TH	温度センサー	サーミスター	—	1
6	FC	水量センサー	3L/min ON	—	1
5	OHTH1, 2	過昇温防止スイッチ	200V 35A 1a	85°C, 手動復帰	2
4	SSR1~6	リットステートリレー	200V 40A	—	6
3	ELB	漏電ブレーカ	仕様表参照	0.1秒 30mA T付	1
2	SW	運転スイッチ	250V 3A	単極単投	1
1	E	アース端子	14sq, M5丸端子	—	1

！ 注意
D種接地工事を必ず行って下さい。

仕様表

itm	型番	電源	ヒータ定格	ELB定格	発生熱量	号数	定格電流
01	EI-30N5(1)	三相 200V	15kW×2	250AF 125AT 3P	108MJ/h	17.2	86.6A
02	EI-40N5(1)		20kW×2	250AF 150AT 3P	144MJ/h	22.9	115.5A

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	標準	シリーズ	型番
15.09.16	—	⊙	結城	若色	石田	名称	標準	EI-N5(1)	EI-30・40N5(1)
ITOMIC							電気回路図	図番	C015251-0